



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петродворцовому району
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел. (812) 450-56-13

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, каб. № 01
(место составления акта)

“ 01 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 39-1-26

На основании: распоряжения заместителя начальника управления - начальника ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Курского Дмитрия Викторовича от 19 января 2021 года № 39-1-26, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – отдельно стоящее здание центра (значительный риск) по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 6/9

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов) (наименование и адрес местонахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Правообладатели объекта защиты: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско - юношеский центр Петродворцового района Санкт Петербурга «ПЕТЕРГОФ» (ДЮЦ «Петергоф»), юридический адрес: 198516, Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 61 лит. а.; ИНН 7819005389.

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

“ 11 ”	февраля	20 21	г. с	12	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	2	ч.
“ 17 ”	февраля	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2	ч.
“ 26 ”	февраля	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2	ч.
“ 01 ”	марта	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2	ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «4» дня (-ей); «8» часа (-ов).
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: Апраксимов Владислав Анатольевич – директор ДЮЦ «Петергоф».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «11» февраля 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Шевцова Олеся Сергеевна – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и г. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)
Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Апраксимов Владислав Анатольевич – директор ДЮЦ «Петергоф».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ДЮЦ «Петергоф» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 6/9;

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не разрабатывались.

(указываются реквизиты СТУ с информацией об их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

11 февраля 2021 года в ходе проведения проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта, проведено тренировочное занятие по отработке действий работников организации при эвакуации людей на случай возникновения пожара, а также с лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте проведен дополнительный противопожарный инструктаж и вручены памятки о мерах пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	Расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников менее 0,5 м. (каб. 1.12)	п. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)

	менее 0,5 м. (каб. 2.3.1)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
3	Расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников менее 0,5 м. (каб. 2.3.1.1.)	п. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
4	Расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников менее 0,5 м. (каб. 2.7.1)	п. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
5	Расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников менее 0,5 м. (в помещении установки приемно-контрольных приборов пожарных)	п. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
6	Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м. (1.74 м.)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
7	Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы в здании класса Ф 4.1 - ширина выходов - менее 0,9 м. эвакуационный выход под лестничным маршем)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), п. 4.2.20 СП 1.13130.2020	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
8	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее ширины эвакуационного выхода (менее 1,35 м) (ступени)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
9	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница на первом этаже, ведущая к эвакуационному выходу)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
10	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для	п. 5 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	Ответственное лицо за пожарную

	самозакрывания и с уплотнением в притворах		безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
11	Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений выполненным из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов (масляная краска)	п. 1, п. 2, п. 3, п. 6 (таблица 28, 29) ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1.2, п. 4.1.3, п. 4.3.9 СП 1.13130.2020	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
12	Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений выполненным из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов (линолеум)	п. 1, п. 2, п. 3, п. 6 (таблица 28, 29) ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1.3, СП 1.13130.2020	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)
13	Лестничные клетки, не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 5 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 16 (д) ППР РФ, п. 4.2.7, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	Ответственное лицо за пожарную безопасность в ДЮЦ «Петергоф» (по приказу)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: Samsung Galaxy модель устройства Galaxy S10, рулетка измерительная металлическая 0-3 м, зав. № 1 (сертификат калибровки № 20-32452 от 18.11.2020г.)

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не имеется;

2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: нет;

3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет;

4. Фототаблица: да;

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: Всего 10 человек, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

Всего 10 человек, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 39-1- 26 от 01.03.2021

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: сопроводительное письмо вх. № В-130-2634 от 05.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Шевцова Олеся Сергеевна – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и г. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 01 ” марта 20 21 г.  (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): Апраксимов Владислав Анатольевич – директор ДЮЦ «Петергоф»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” марта 20 21 г.  (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)