

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-1-21
о назначении административного наказания

«01» марта 2021 года

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, каб. 01
(место рассмотрения дела)

Я, заместитель главного государственного инспектора Петродворцового района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Курский Дмитрий Викторович, рассмотрел в 14 часов 25 минут «01» марта 2021 года протокол об административном правонарушении № 39-1-21, составленный государственным инспектором Петродворцового района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Шевцовой Олесей Сергеевной, по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и материалы административного дела, возбужденного в отношении

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

юридического лица:

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеского центра Петродворцового района Санкт-Петербурга (ДЮЦ «Петергоф»).
2. Юридический адрес: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский поспект, д. 61, лит. А
3. Фактический адрес: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский поспект, д. 61, лит. А
4. ИНН № 7819005389.
- 4.1 ОГРН № 1027808912713
- 4.2. КПП № 781901001
- 4.3. ОКПО № 34308488
5. Расчетный счет, лицевой счет: расчетный счет 40601810200003000000 в Северо-Западный Банк ГУ БАНКА России, Кор. счет -, БИК 044030001.
6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Директор: Апраксимов Владислав Анатольевич, действующий на основании Устава.
7. При составлении протокола об административном правонарушении присутствует: Законный представитель юридического лица директор ДЮЦ «Петергоф» Апраксимов Владислав Анатольевич;
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: к административной ответственности юридическое лицо ДЮЦ «Петергоф» ранее не привлекалось.

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, перед началом рассмотрения дела, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, ст. 25.4, ст. 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Отводы и ходатайства не заявлены.

Статья 51 Конституции Российской Федерации: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Статья 25.1. КоАП РФ: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

Статья 25.4. Законные представители юридического лица:

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель:

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(ФИО)

Материалами установлено, что 09.02.2021 г. (с 14 час. 30 мин. по 16 час. 30 мин.), 17.02.2021 г. (с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.), 26.02.2021 г. (с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.), 01.03.2021 г. (с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин.) на основании распоряжения заместителя начальника управления - начальника ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Курского Дмитрия Викторовича от 19 января 2021 года № 39-1-25, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты - отдельно стоящего здания центра по адресу: 198516, Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 61 лит. а, правообладателем которого является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско - юношеский центр Петродворцового района Санкт Петербурга «ПЕТЕРГОФ».

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

В 14 час. 00 мин. 01.03.2021 года составлен акт проверки № 39-1-25 по результатам которой выявлены нарушения «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с Изменением N 1), СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно:
- Допущено отсутствие на дверях установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания, приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах (1 этаж) п. 14 ППР РФ;

п. 4.2.24 СП 1.13130.2020

- Допущено отсутствие на дверях установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания, приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах (2 этаж) п. 14 ППР РФ;

п. 4.2.24 СП 1.13130.2020

- В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот, а именно предусмотрены лестницы с числом ступеней менее трех (или отсутствие пандуса с уклоном не более 1:6.) (перед помещением в столовую) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020)

- Руководителем организации не проводится обследование целостности конструкции наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания и сооружения (не менее одного раза в год с составлением акта по результатам проверки). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 35 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.5, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний (Переиздание)

- Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее ширины эвакуационного выхода (менее 1,35 м) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020

- При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница на первом этаже, ведущая к эвакуационному выходу) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020

- Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м. (эвакуационный выход из подвального помещения – 1,87) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020

- Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений выполненным из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов (ламинат) п. 1, п. 2, п. 3, п. 6 (таблица 28, 29) Ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1.3, СП 1.13130.2020

- Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из горючих материалов (обои) п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с Изменением N 1) (далее – СП 5.13130.2009)

- Высота путей эвакуации в свету (бывшие помещения судебных приставов – 1 этаж), менее 2 м. п. 4.3.2 СП 1.13130.2020

- Допущена установка непроектных перегородок с дверьми не соответствующая технической документации на здание, строительные конструкции, изделия и материалы. (бывший помещения судебных приставов 1 этаж) п. 1 п. 2 ст. 78 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

- Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сценической коробки и горючих декораций. п. 108 ППР РФ

- Расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников менее 0,5 м. п. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

- В полу на путях эвакуации, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы более 50 мм. Из подвального помещения не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. (эвакуационный выход из подвала) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020

- Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход из подвала) менее 0,8 м. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020

-Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. (эвакуационный выход из подвала)
п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020
(указываются время, место нарушения, существо нарушения, статьи, пункты нормативных актов, требования которых нарушены)

Таким образом, вина юридического лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими материалами административного дела:

1. Протоколом об административном правонарушении № 39-1-21 от 01.03.2021;
2. Актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности от № 39-1-25 от 01.03.2021
3. Объяснением лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которая влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В силу ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершенное административное правонарушение назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное правонарушение.

Учитывая положение ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В соответствии с ч. 3.5 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание в виде предупреждения назначается в случаях, если оно предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. В данном случае ущерба чужому имуществу не причинено, иных тяжких последствий не наступило.

На основании изложенного, всесторонне исследовав материалы дела, руководствуясь ст. 29.7, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание п. 1) ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, а также административное правонарушение совершено юридическим лицом впервые, в соответствии с частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. юридическое лицо – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско - юношеский центр Петродворцового района Санкт Петербурга «ПЕТЕРГОФ»
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

в соответствии с протоколом: № 39-1-21, составленным «01» марта 2021 года государственным инспектором Петродворцового района по пожарному надзору Шевцовой О.С.
(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

за нарушение за нарушения требований пожарной безопасности
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде:
(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

предупреждения
(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить, законному представителю юридического лица Апраксимову Владиславу Анатольевичу, что настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП России – главному государственному инспектору Петродворцового района по пожарному надзору (ул. Самсониевская, д. 9, г. Петергоф, СПб, 198510), в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (ул. Большая Морская, д.40, лит. А, Санкт-Петербург, 190000), либо в Федеральный суд Петродворцового района путём подачи письменного заявления (ул. Аврова, д. 33, лит. А, г. Петергоф, 1985100), в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

(указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, вышестоящий орган, либо суд по месту рассмотрения дела)

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу
с «12» марта 2021 г.

Разъяснить Апраксимову Владиславу Анатольевичу,

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения исполняется судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление, путем вручения или направления копии постановления в соответствии со статьей 29.11 настоящего Кодекса.

Подпись лица вынесшего постановление



(подпись, печать)

/Д.В. Курский/

Копию постановления получил:

«01» 03 2021 г.



(подпись)

Апраксимов В.А.
(Фамилия и инициалы)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Управление по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9.