АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» (ДДЮТ «ПЕТЕРГОФ»)**

	ОГРН 1027808912713

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. 85.41	ОКВЭД основной
2. и т.д. 85.41.91	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	13	ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	75203	ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Апраксимов Владислав Анатольевич
Телефон, факс руководителя организации	Тел. 8 (812) 417-63-39	Факс
E-mail организации	patriotpeterhof@obr.gov.spb.ru	
Юридический адрес организации	198516 (индекс)	Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Озерковая, д. 47, Лит. А. (почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198516 (индекс)	Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Озерковая, д. 47, Лит. А. (почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН
ДДЮТ «ПЕТЕРГОФ» право оперативного управления	

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	
198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Озерковая, д. 47, Лит. А	

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. 8 (812) 417-63-39	Факс	E-mail: patriotpeterhof@obr.gov.spb.ru

Наименование вышестоящей организации	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга	ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	198510 (индекс)	Санкт-Петербург, г. Петергоф, Калининская ул., д. 7 (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
Якушев Александр Ростиславович	

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. 450-74-20	Факс 450-65-18
E-mail вышестоящей организации	tuptrdv@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	ДДЮТ «ПЕТЕРГОФ»													
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Озерковая, д. 47, Лит. А.													
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	6938 кв. м.													
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3 этажи													
Кадастровый номер объекта 78:40:0019211:2344	7	8	4	0	0	0	1	9	2	1	1	2	344	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.													дети	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии:													нет	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет													

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Подходы к объекту, пути движения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Путь пешеходного движения	1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п.5.1.11	
		1	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	да		п.5.1.13	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения				п.5.1.10	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	да	не более 0,015	п.5.1.9	
		1	0	0	Ширина пешеходных путей **«К»**	м	да	не менее 2	п.5.1.7	

1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м		0,35-0,4	п.5.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м		0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м	0	не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О». «С»**	м	0	0,9	п.6.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	0		п.5.1.13	
					Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	соответствие	0		п.5.1.11	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	наличие	0		п. 6.2.8	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **О», «С», «Г», «У»**	м	0	0,3	п.5.1.13	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Ширина между поручнями **«К»**	м	0	0,9- 1,0	п.5.1.16	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) **«К»**	м	0	0,9		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	0	1,5		
					Уклон пандуса, **«К»**	%	0	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	0		п.5.1.16	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	0	не менее 1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	0		п.6.2.10	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности	соответствие	0			
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	0	0,3	п.5.1.13	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м	0	не менее 1,6		
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	да	0,35-0,4	п.5.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	да	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м	да	не менее 1,35		

					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	да	0,9	п.6.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	да		п.5.1.13	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г» «У»**	соответствие	да		п.5.1.11	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г»**	наличие	да		п. 6.2.8	
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы **«О», «С», «Г», «У»**	м	да	0,3	п.5.1.13	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	0	Уклон пандуса **«К»**	%	да	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
					Ширина между поручнями **«К»**	м	да	0,9- 1,0	п.5.1.16	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м	да	0,9		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)	м	да	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	да	1,5		Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	да	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п.5.1.11	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п. 6.2.10	
					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»**	м	да	0,3	п.5.1.13	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса **«К»**	м	0	0,9-1,0	п.6.2.9	
					Уклон пандуса, **«К»**	%	нет	не более 8,0 (1:12)		
2.4		0			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м	нет	не менее 1,6	п.6.2.17	

	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м	-	не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	**«К»**	наличие	нет			
2.6	Входные площадки	1			Подсветка площадки	наличие	да		п.5.1.14	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п. 5.1.11	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	да	не более 0,02	п.6.1.2	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	м	да		п.6.1.4	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	м	да			
					Навес	наличие	да			
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м **«К»**	м	да	не менее 1,6	п.6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	0	0	Ширина в свету **«К»**	м	да	не менее 0,9	п.6.1.5	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**	м	да	не более 0,014	п.6.2.4	
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1			Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м **«С»**	наличие	да		п.6.1.6	
		1	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м	да да	0,9-1,0 1,3-1,4		
2.10	Вестибюли общественных зданий	1	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»**	м	нет	не менее 0,95		
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»**	наличие	нет		п.6.5.3	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**	наличие	нет-		п.6.5.7	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) **«С»**	наличие	нет-		п.6.5.12	
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	Ширина пути движения в коридорах **«К»**	м	да	не менее 1,8	п.6.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах,	1	0	0	Ширина **«К»**	м	да	не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот **«К», «С»**	м	да	не более 0,014		

	выходах из помещений и коридоров	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»**	наличие	да		п.6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	да	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	да	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	да	0,87-0,93	п.6.2.11	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	да	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13	
					Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие	да		п.6.2.8	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений **«О»**	м	да	не менее 1,35	п.5.1.12	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий	м	да	не менее 1,35		
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются **«О», «С»**	соответствие	да		п.5.1.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема	м	нет		п.6.2.9	
					Уклон **«К»**	%	-	не более 5 (1:20)		
					Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%	-			
					Ширина пандуса	м	-			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»**	м	-	не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»**	м	-	не менее 1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»**)	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса **«О», «К», «С»**	м	-	0,27-0,33		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая, **«О», «К» «С», «Г», «У»**	соответствие	-		п.5.1.11	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие				
					Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	-		п.6.2.10	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания **«К»**	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9	
					Уклон пандуса **«К»**	%	нет	не более 8,0 (1:12)		
3.6					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м	нет	не менее 1,6	п.6.2.17	

	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0			Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м	-	не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0		наличие	нет			
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины **«К»**	м	-	не менее 1,1	п.6.2.14	
					Глубина кабины **«К»**	м	-	не менее 1,4		
					Ширина дверного проема **«К»**	м	-	не менее 0,9		
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие	-	не менее 0,02 м	п. 6.5.8 СП59.13330-2020 ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие	-			
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта **«С»**	наличие	-		п.6.2.16	
					Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже **«С»**	наличие	-	не менее 0,1 м		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	соответствие	-			
					Система двусторонней связи с диспетчером **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.6.2.14	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие			п.6.2.16	
	4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
	Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,6 Анкеты.									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									

4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	0	0	0	Зона обслуживания	наличие	нет			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола **«К»**	м	нет	не более 0,85	п.8.1.7	
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	-	не менее 18,0	п.8.1.11	
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	-	не менее 12,0		
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м	нет	не более 0,85	п.8.1.7	
					Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м	-	не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
					Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
					Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м	нет	от 0,9 до 1,2	п.8.5.8	
								для детей 0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м		не менее 2,0	п.8.5.10	

					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
					Проход между скамьями в общих раздевальных	м		не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м	нет	не менее 0,9	п.8.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие				
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие				
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие			п.8.1.10	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			п.8.6.6	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие				
					Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м				
					Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м		0,7	п.8.6.7	
					Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м		0,9		

5.Санитарно-гигиенические помещения (п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной **«К»**	м	нет	не менее 0,8	п.6.3.3	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие				
					Ширина кабины **«К»**	м	-	не менее 1,65		
					Глубина кабины **«К»**	м	-	не менее 2.2		
					Ширина двери кабины **«К»**	м	-	не менее 0,9	п.6.2.4	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.6.3.3	
					Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие				
					Опорные поручни **«О», «К»**	наличие				
					Направление открывания двери кабины **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие		наружу		
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	0	0	Ширина **«К»**	м	2,30	не менее 2,2		
					Глубина **«К»**	м	3,0	не менее 2,25		
					Ширина двери кабины **«К»**	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.4	
					Опорные поручни **«О», «К»**	наличие	да		п.6.3.3	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	нет		п.6.3.3	
					Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да			

					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,8	не менее 0,8		
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	наружу	п.6.3.5	
5.3	Кабины душевых закрытые	0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу		
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте	м				
					Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	соответствие			п.6.3.5	
					Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие				
					Размеры кабины в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
					Размеры кабины в плане: глубина	м				
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м			п.6.3.8	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м	соответствие			п.6.3.7	
					Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
5.4	Кабины душевых открытые и со сквозным проходом	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие			п.6.3.5	
					Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие				
					Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие				
					Размеры в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
					Размеры в плане: глубина	м				

					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м			п.6.3.8	
					Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м	наличие			п.6.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м			п.6.3.8	
6. Автостоянки										
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов **«К», «О»**	шт.	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение **«К», «О»**	м	-	не далее 50	п.5.2.2	
					Ширина зоны для парковки **«К»**	м	-	3,6	п.5.2.4	
					Длина зоны для парковки **«К»**	м	-	6,0		
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»**	наличие	-		п.5.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке)	наличие	-			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

	Заместитель директора по безопасности	Шкорин Юрий Вадимович	«16» апреля_2026 г.
	Заполнил Анкету:	ФИО (подпись)	
телефон +7(921) 757-33-38	Директор	Апраксимов Владислав Анатольевич	
Согласовано:	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО (подпись)	«16» апреля 2026г.
Телефон +7 (981) 849-46-95			